

п.11«б»: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ (УСЛУГ)

Согласно пп. «б» п.11 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», в данном разделе публикуется информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

О техническом состоянии сетей:

п.11б абз.13

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности АО «МАК» за I квартал 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	общая протяженность	% необходимой замены	Дата		причины аварии	мероприятия по устранению	объем
				отключения	включение в работу			
Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях								
1.	Аварийные отключения:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	- вызванные авариями	-	-	-	-	-	-	-
	... (выбор сети) ВЛ, КЛ							
1.2.	- внеплановые отключения	-	-	-	-	-	-	-
	... (выбор сети) ВЛ, КЛ							
2.	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-

п.11б абз.14

Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сети АО "МАК" за I квартал 2021г.

Ссылка на документ*	Информация, подлежащая раскрытию	Раскрываемая информация
п. 11 б)	об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии:	За I квартал 2021г. аварийных отключений не было. Электрическая энергия потребителям передана в полном объеме.
п. 11 б)	о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности:	

	Наличием объема свободной трансформаторной мощности электрические сети аэропорта не располагают.
--	--

п. 116 абз. 15

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за I квартал 2021г.

Наименование питающего центра	Напряжение, кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА
-	-	-	-

п. 116 абз. 16

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за I квартал 2021г.

Наименование питающего центра	Количество трансформаторов, шт.	Напряжение, кВ	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, МВА
БРП-1(ТП-1)	2	630/630	нет
ТП-2Н	2	200/200	нет
ТП-3	1	160	нет
ТП-11	2	160/160	нет
ТП-13	1	160	нет
ТП-17	2	400/400	нет
ТП-24	1	180	нет
ТП-25	1	1000	нет
ТП-26А	2	160/160	нет
ТП-28	2	400/400	нет
КТП-35	1	630	нет
ТП-45	2	630/630	нет
ТП-51	1	400	нет
ТП-52	1	400	нет
ТП-54	2	250/250	нет

